



СТАНЦИЯ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ

ЁМКОСТЬ С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

УИН

200

1. УИН = 130 КГ
2. СВО = 65 КГ
3. ЁМКОСТЬ ДЛЯ ОЖ = 40 КГ
4. ВЕС ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ УКАЗАН БЕЗ УЧЁТА ЖИДКОСТИ, Т.Е. В "СУХОМ" СОСТОЯНИИ.
5. ТРЕБОВАНИЙ К ФУНДАМЕНТУ НЕТ.
6. ТРЕБОВАНИЙ ВОДЕ:
7. -ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА.  
-ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ НЕ БОЛЕЕ 35 °С.  
-ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ АНТИФРИЗА НЕ БОЛЕЕ 10:1

КИН					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Общий план	4.22.24	1:15
Разраб.	Кондратович			30.08.2022			
Проб.	Царик			30.08.2022			
Т. контр.					Лист 1	Листов 4	
Н. контр.	Жигулина			30.08.2022	ОАО "УПНР"		
Чтв.	Хамцевич			30.08.2022			